

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ai requisiti del D.M. 16 Febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)

Il presente certificato attesta la conformità ai requisiti del D.M. 16 febbraio 2016 "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili"

Tipologia di prodotto: Caldaia a pellet ad alimentazione automatica

Combustibile: Pellet di legno

Norma di riferimento: EN 303-5:2012

Modello: MARY 20

Potenza nominale P_N : 19,1 kW

Laboratorio notificato e accreditato: Kiwa Cermet Italia S.p.A. - NB 0476

Test report: n. 150601186/C-188 del 09.12.2015


La caldaia presenta i seguenti requisiti¹⁾:

		Valore riferito alla Potenza Nominale P_N	Requisiti D.M. 16 febbraio 2016
Rendimento	[%]	94,19	$\geq 87 + \log(P_N)$
CO	[g/Nm ³]	0,164	$\leq 0,250$
Particolato primario	[mg/Nm ³]	19,0	≤ 20
Classe caldaia			5
Coefficiente premiante C_e			1

¹⁾ Le emissioni sono normalizzate al 13% di O₂

Informazioni dettagliate sui dati riportati in questo certificato sono contenute nel test report consultato.

Conegliano, 03.06.2016


Ros Emiliano
Amministratore Unico