

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE

ai sensi della d.G.R. n. 5656 del 3 Ottobre 2016 della Regione Lombardia e della d.G.R.: n. 1908 del 29 Novembre 2016 della Regione Veneto

Il presente documento classifica il generatore di calore alimentato con biomassa legnosa secondo i parametri dell' Allegato 2 della d.G.R. n. 5656 del 3 Ottobre 2016 e dell'Allegato A della d.G.R. n. 1908 del 29 Novembre 2016

Tipologia di prodotto:	Caldaia a pellet ad alimentazione automatica
Combustibile:	Pellet di legno
Norma di riferimento:	EN 303-5:2012
Marchio:	KARMEK ONE
Modello:	MARY 15 A
Potenza nominale P _N :	15,77 kW
Laboratorio notificato e accreditato:	Kiwa Cermet Italia S.p.A. - NB 0476
Test report:	n. 2001466/C-258 del 13.10.2016

La caldaia presenta i seguenti requisiti¹⁾:

Rendimento	[%]	90,31
CO	[mg/Nm ³]	156,4
NOx	[mg/Nm ³]	147,9
OGC	[mg/Nm ³]	3,5
PP	[mg/Nm ³]	17,9
Classe di qualità energetica ed emissiva	STELLE	2

¹⁾ Le emissioni sono normalizzate al 13% di O₂

Informazioni dettagliate sui dati riportati in questo certificato sono contenute nel test report consultato.

Conegliano, 04.07.2017

Eleonora Carnelos
Amministratore
