



CERTIFICATE

CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO

Secondo i requisiti del D.M. 7 novembre 2017 (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2017)

Organismo	Kiwa Cermet Italia S.p.A.	
Oggetto del certificato di conformità	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno	
Norma di riferimento	EN 14785:2006; CEN/TS 15883:2009	
Costruttore richiedente	Karmek One s.r.l. - Via Martiri delle Foibe, 17 - Z.I. Prealpi Trevigiane - 31015 Conegliano (TV) - Italy	
Marchio commerciale	Karmek One	
Tipo e modello	Air 10	
In conformità al punto 9.2.1 della norma sopra citata, il costruttore ha dichiarato che l'apparecchio, testato per la determinazione dei requisiti sotto indicati è rappresentativo della famiglia a cui appartengono i seguenti modelli:	Vigo plus - Vigo s - Vigo s plus - Vigo sc plus Graz plus - Graz s - Graz s plus - Graz sc plus Zara plus	
Rapporti di prova consultati	N. 2001654 del 30.01.2017 emesso da Kiwa Cermet Italia S.p.A., organismo notificato n. 0476.	
Caratteristiche e combustibile	Potenza termica nominale kW	9,19
	Combustibile	Pellet di legno
Certificato nr.	2002798.S.14	

			Valore misurato a potenza nominale
Rendimento		%	87,4
Emissioni di	CO	mg/Nm ³ (13% O ₂)	106
	PP	mg/Nm ³ (13% O ₂)	26,3
	COT	mg/Nm ³ (13% O ₂)	3,1
	NOx	mg/Nm ³ (13% O ₂)	138
Classificazione	★★★ (3 stelle)		

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
 Sede Legale
 Via Cadriano, 23
 470057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy
 Laboratorio di prova
 Viale Venezia, 45
 31020 San Vendemiano (TV) - Italy
 N.B. nr. 0476
 ACCREDIA LAB nr. 0001

San Vendemiano, 30.07.2018

Maurizio Lorenzon
Industry Division Manager