



CERTIFICATE

CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO

Secondo i requisiti del D.M. n. 186 del 7 novembre 2017 (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2017)

Organismo	Kiwa Cermet Italia S.p.A.	
Oggetto del certificato di conformità	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno	
Norma di riferimento	EN 14785:2006; CEN/TS 15883:2009	
Costruttore richiedente	Karmek One	
Marchio commerciale	Karmek One	
Tipo e modello	AIR 6 S1	
In conformità al punto 9.2.1 della norma sopra citata, il costruttore ha dichiarato che l'apparecchio, testato per la determinazione dei requisiti sotto indicati è rappresentativo della famiglia a cui appartengono i seguenti modelli:	OSLO S1 ASIA S1	
Rapporti di prova consultati	N. 2003533 del 1.8.2019 emesso da Kiwa Cermet Italia S.p.A., organismo notificato n. 0476.	
Caratteristiche e combustibile	Potenza termica nominale kW	6,30
	Combustibile	Pellet di legno
Certificato nr.	2003533.S.01	

Valore misurato a potenza nominale

Rendimento	%	88,50	
Emissioni di	CO	mg/Nm ³ (13% O ₂)	148,70
	PP	mg/Nm ³ (13% O ₂)	19,5
	COT	mg/Nm ³ (13% O ₂)	0,4
	NOx	mg/Nm ³ (13% O ₂)	111,7
Classificazione	★★★★ (4 stelle)		

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Sede Legale

Via Cadriano, 23

40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy

Laboratorio di prova

Viale Venezia, 45

31020 San Vendemiano (TV) - Italy

N.B. nr. 0476

ACCREDIA LAB nr. 0001

San Vendemiano, 1.8.2019

Maurizio Lorenzon

Industry Division Manager